

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
PV 60131154

Blatt *Blatt*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0001--21264992 004

Ausstellungsdatum
16.07.2018

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Meyer Burger (Switzerland) AG
Schorenstr. 39
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Meyer Burger (Switzerland) AG
Schorenstr. 39
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
*Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit
*License Fee - Unit***

PV Module

Type:

with 6" monocrystalline solar cells
Sky 295
(output power: 295 W)
MegaSlate II L 190
(output power: 190 W)

Remarks:

Class II acc. to IEC 61140
Max. System Voltage: 1000 VDC (Voc at STC)
Max. positiv Design Load (downward): 1600 Pa
Max. negativ Design Load (upward): 1600 Pa
tested with safety factor 1,5.
Replaces certificate PV 60127460.

Conditions:

The product test is voluntarily according to technical regulations. Any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of some of the qualification tests in order to retain type approval.
Validity: 6 March 2023

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. M. Adrian